

Prüfbescheinigung

Prüfnummer: **EP-14/2018**

Auftrag: **1AU-135775**

Hersteller: **Fa. GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg**

Produkt: **Beschlag für Schiebetüren**

Typ: **GEZE Schiebebeschlag Rollan 80 NT**

Prüfstelle: **TÜV Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte
Am Köhlersgehäu 58
98544 Zella-Mehlis**

Prüfbericht-Nr.: **EP-14/2018**

Prüfgrundlagen: **DIN EN 1527: 2013-03
DIN EN 1670: 2007-06 + Berichtigung 2008-07**

Prüfergebnis: **Der geprüfte Beschlag wird nach DIN EN 1527: 2013-03
wie folgt klassifiziert:**

Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Klasse	--	4	2	--	1	1	--	1	3

Anlagen: **Prüfbericht EP-14/2018 (5 Seiten Prüfbericht, 1 Seite Anlage 01)**

Ausstellungsdatum: **10.10.2018**

Hinweis: **Die Klassifizierung bezieht sich nur auf den geprüften Beschlag. Aussagen zur Qualität und Güte anderer Beschläge lassen sich davon nicht ableiten.**

Zella-Mehlis, den 10.10.2018

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) Reichelt
Leiter der Prüfstelle

