Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Notifizierte Stelle Nr. 0672

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0067

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e: **Obentürschließer „GEZE TS 5000 S“**

mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke: **GEZE GmbH**
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

hergestellt im/in den Herstellwerk/en: **Werk 01**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en: **EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**

entsprechend System: **1**

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **23.10.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

UNIVERSITÄT STUTTGART (Stempel)

Stuttgart, 19.12.2024

Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

hEN 1+ 1 / 8

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0067

Klassifizierung des Türschließers einschließlich seiner zugehörigen Montagevarianten

GEZE TS 5000 S (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	**EN 1154**	**4**	**8**	**6** **2**	**1**	**1**	**4**
GEZE TS 5000 S (Kopfmontage / Bandgegenseite)	**EN 1154**	**3**	**8**	**6** **2**	**1**	**1**	**4**

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 19.12.2024

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

(Stempel)

hEN 1+1/8