

Certificat de constance des performances

N° 0672-CPR-0050

Conformément *au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011* (règlement portant sur les produits de construction), ce certificat s'applique

au(x) produit(s) de
construction

Ferme-porte automatique par le haut
„GEZE TS 4000“, „GEZE TS 4000 S“ et
„GEZE TS 4000 EN 5-7“

avec la classification stipulée dans l'annexe 1 de ce certificat

mis sur le marché sous le
nom ou la marque

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Allemagne

fabriqué(s) dans
l'usine/les usines

l'usine 01

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans

l'annexe ZA de la/des
norme(s) harmonisée(s)

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

dans le système

1

sont appliquées pour la performance déclarée dans ce certificat et que le contrôle de la production de l'usine du fabricant est capable d'assurer la

constance des performances du produit de construction.

Ce certificat a été délivré le **23.10.2017** pour la première fois et restera valable aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine ne sont modifiés de manière significative, à moins que le certificat soit suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit notifié.

Ce document a été traduit uniquement à des fins informatives. La version originale est publiée en allemand. En cas de doute, la version allemande est valide.



Stuttgart, 11.02.2026

Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Vice-Directeur de l'organisme de certification



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

Annexe 1

au certificat de constance des performances n° 0672-CPR-0050

Classification des ferme-portes, y compris leurs variantes de montage associées

GEZE TS 4000 (montage sur ouvrant/ côté paumelles [montage en position normale])	EN 1154	4	8	6 1	1	1	3
GEZE TS 4000 (montage sur dormant / côté opposé aux paumelles)	EN 1154	4	8	6 1	1	1	3
GEZE TS 4000 (montage bras parallèle / côté opposé aux paumelles)	EN 1154	3	8	5 2	1	1	3
GEZE TS 4000 S (montage sur ouvrant/ côté paumelles [montage en position normale])	EN 1154	4	8	6 2	1	1	3
GEZE TS 4000 S (montage sur dormant / côté opposé aux paumelles)	EN 1154	4	8	6 2	1	1	3
GEZE TS 4000 S (montage bras parallèle / côté opposé aux paumelles)	EN 1154	3	8	5 2	1	1	3
GEZE TS 4000 EN 5-7 (montage sur ouvrant/ côté paumelles [montage en position normale])	EN 1154	4	8	7 5	1	1	3
GEZE TS 4000 EN 5-7 (montage sur dormant / côté opposé aux paumelles)	EN 1154	4	8	7 5	1	1	3

Note: Le fabricant doit spécifier, dans les notices d'installation et de réglage du ferme-porte, que le ferme-porte doit être ajusté au moins sur la valeur 3 en cas d'usage de portes coupe-feu et pare-fumée.

Stuttgart, 11.02.2026

Laboratoire d'essais de matériaux de construction -
L'Université de Stuttgart
Department protection contre le feu
Bureau de Certification

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Vice-Directeur du Bureau de Certification

