

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00143-01

Version 05

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F

Schließfolgeregelung für 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 14.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.01.2020 ausgestellt und bleibt bis zum 15.01.2025 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 15.01.2020



Im Auftrag

Dipl.-Ing. Friedrich
Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00143-01 vom 18.10.2018,
Version 04.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-01



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

GEZE Schließfolgeregelung IS

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schließfolgeregelung	GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str.21-29 71229 Leonberg, Deutschland DO 14.1

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F.
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben.
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" oder Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Normalgestänge, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 - 7
Klassifikation :	3 8 6-7 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen "GEZE CB Flex" oder "Dictator MK90" sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.
Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F.
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben.
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" oder Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Rollenschiene, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm und mit verlängertem Rollenbolzen von 23mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 8 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen "GEZE CB Flex" oder "Dictator MK90" sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.
Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F.
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben.
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" oder Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Rollenschiene, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm und mit verlängertem Rollenbolzen von 23mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 8 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen "GEZE CB Flex" oder "Dictator MK90" sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
selbstschließend	5.1.2 Vollständigkeit der Produkte 5.1.3 Korrekte Schließfolge 5.2.1 Allgemeines 5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung 5.2.3 Manipulation 5.2.4 Widerstand der Warteposition 5.2.6 Beschädigung 5.2.8 Eignung für Feuer- /Rauchschutztüren	bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden Klasse 1: bestanden
Dauerfunktion des Selbstschließens	5.2.5 Dauerfunktion 5.2.7 Korrosionsbeständigkeit 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3	Klasse 8 (500.000 Prüfzyklen): bestanden keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Gefährliche Substanzen	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F und den Türschließer GEZE TS 4000.
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben und Türschließern.
Schließmittel Gangflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" oder Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Schließmittel Standflügel:	Türschließer "GEZE TS 4000 EN 5-7" (mit Türschließer-Größenbereich 5 bis 7) oder "GEZE TS 4000" (mit Türschließer-Größenbereich 1 bis 6)
Gestänge :	Normalgestänge
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 - 7
Klassifikation :	3 5 6-7 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.
Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F und den Türschließer GEZE TS 5000 L.
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben und Türschließern.
Schließmittel Gangflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" oder Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Schließmittel Standflügel:	Türschließer "GEZE TS 5000 L" (mit Türschließer-Größenbereich 2 bis 6)
Gestänge :	Rollenschiene
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 5 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produktes
selbstschließend	5.1.2 Vollständigkeit der Produkte 5.1.3 Korrekte Schließfolge 5.2.1 Allgemeines 5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung 5.2.3 Manipulation 5.2.4 Widerstand der Warteposition 5.2.6 Beschädigung 5.2.8 Eignung für Feuer- /Rauchschutztüren	bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden Klasse 1: bestanden
Dauerfunktion des Selbstschließens	5.2.5 Dauerfunktion 5.2.7 Korrosionsbeständigkeit 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3	Klasse 5 (50.000 Prüfzyklen): bestanden keine Anforderung keine Anforderung keine Anforderung
Gefährliche Substanzen	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.