Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Notifizierte Stelle Nr. 0672

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0082

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e	**Obentürschließer** **„GEZE TS 3000 EN3“, „GEZE TS 3000 V“, „GEZE TS 3000 V BC“ „GEZE TS 3000 EC“ und „GEZE TS 3000 EC BC“** **mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat**
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke	**GEZE GmbH** **Reinhold-Vöster-Str. 21-29** **D-71229 Leonberg**
hergestellt im/in den Herstellwerk/en	**Werk 01 und Werk 02**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en	**EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**
entsprechend System	**1**

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22.03.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

UNIVERSITÄT STUTTGART
(Stempel)
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (31)

Stuttgart, 19.08.2026

Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

hEN 1+ 1 / 8

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0082

Klassifizierung der Türschließer einschließlich ihrer zugehörigen Montagevarianten

GEZE TS 3000 EN3 (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	EN 1154	4	8	3	1	1	4
GEZE TS 3000 EN3 (Türblattmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	3	1	1	4
GEZE TS 3000 V (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	EN 1154	4	8	4 1	1	1	4
GEZE TS 3000 V (Türblattmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	4 2	1	1	4
GEZE TS 3000 V (Kopfmontage / Bandseite)	EN 1154	4	8	4 1	1	1	4
GEZE TS 3000 V (Kopfmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	4 1	1	1	4
GEZE TS 3000 V BC (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	EN 1154	4	8	4 1	1	1	4
GEZE TS 3000 V BC (Türblattmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	4 2	1	1	4
GEZE TS 3000 V BC (Kopfmontage / Bandseite)	EN 1154	4	8	4 1	1	1	4
GEZE TS 3000 V BC (Kopfmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	4 1	1	1	4

(Stempel)

UNIVERSITÄT STUTTGART
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (MPA)

hEN 1+ 1 / 8

Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0082

GEZE TS 3000 EC (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	EN 1154	4	8	3 2	1	1	4
GEZE TS 3000 EC (Kopfmontage / Bandseite)	EN 1154	3	8	3 2	1	1	4
GEZE TS 3000 EC (Kopfmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	4	8	3 2	1	1	4
GEZE TS 3000 EC BC (Türblattmontage / Bandseite [Normalmontage])	EN 1154	4	8	3 2	1	1	4
GEZE TS 3000 EC BC (Kopfmontage / Bandgegenseite)	EN 1154	3	8	3 2	1	1	4

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 19.08.2026

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle

(Stempel)

UNIVERSITÄT STUTTGART * MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (91)

hEN 1+ 1 / 8