

# Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0224

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e

**Integrierter Türschließer  
„GEZE Boxer 2-4 2V“**

**mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat**

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke

**GEZE GmbH  
Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
D-71229 Leonberg**

hergestellt im/in den Herstellwerk/en

**Werk 01**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

**EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**

entsprechend System

**1**

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

## **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts**

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **23.10.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.



Stuttgart, 23.10.2017

Dr. rer. nat. Stefan Lehner  
Leiter der Zertifizierungsstelle



## Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0224

### Klassifizierung des Türschließers

GEZE Boxer 2-4 2V

EN 1154

3	8	4 2	1	1	2
---	---	--------	---	---	---

**Hinweis:** Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, den 23.10.2017

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart  
Abteilung Brandschutz  
Zertifizierungsstelle

(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)  
Leiter der Zertifizierungsstelle



(Stempel)