

Certificado de constancia de las prestaciones

N.º 0672-CPR-0111

De acuerdo con el *Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011* (Reglamento sobre productos de construcción, CPR), el certificado tiene una validez de

el/los producto(s) de construcción

Secuencia de cierre
„GEZE ISM-rail de deslazimiento” para cierrapuertas de arriba
con la clasificación correspondiente al anexo 1 de este certificado

introducido en el mercado por bajo el nombre o la marca comercial

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Alemania

fabricado en la(s) planta(s) de producción

Empresa 01 y Empresa 03

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en

Anexo ZA de la(s) norma(s) armonizada(s) **EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006**

sistema correspondiente **1**

han sido aplicadas en el control de producción en fábrica y cumplen todos los requisitos descritos en las mismas

constancia de las prestaciones de el producto de construcción.

Este certificado fue emitido por primera vez el **13.12.2016** (versión alemana) y sigue siendo válido, siempre que ni la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos AVCP ni las condiciones de producción de la fábrica se hayan modificado sustancialmente, a menos que el certificado ha sido suspendido o retirado por el organismo de certificación de producto notificado.

Este documento fue traducido solamente para los propósitos informativos. El original está en la lengua alemana. El ajuste alemán es decidido en la caja de una duda.



Stuttgart, 29.10.2019

Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Director del Organismo de certificación



Anexo 1

al certificado de constancia de las prestaciones nº 0672-CPR-0111

Clasificación de secuencia de cierre ¹⁾

EN 1158	3	8 *	6 3	1	1	4
---------	---	-----	--------	---	---	---

Las siguientes variantes de montaje son posibles:

- GEZE ISM-guía deslizante BG: Montaje en el lado opuesto bisagras
- GEZE ISM-guía deslizante con punto de giro: Hoja activa equipada con "GEZE TSA 160NT F" o "GEZE Slimdrive EMD-F"
Hoja pasiva equipada con cierrapuertas de arriba¹⁾

¹⁾ Los tipos de cierrapuertas arriba indicados pueden ser utilizados en construcción con los siguientes productos: „GEZE TS 3000 V“, „GEZE TS 3000 EN3“, „GEZE TS 3000 EC“, „GEZE TS 3000 EC BC“, „GEZE TS 5000“, „GEZE TS 5000 S“, „GEZE TS 5000 L“, „GEZE TS 5000 IS“, „GEZE TS 5000 L IS“, „GEZE TS 5000 Ecline“, „GEZE TS 5000 L Ecline“, „GEZE TS 5000 EFS 3-6“ y „GEZE TS 5000 SoftClose“.

El fabricante tiene que documentar en los documentos de montaje y ajuste de los cierrapuertas que el ajuste de los cierrapuertas en su uso con puertas corta fuegos y corta humos serán ajustados como mínimo al tamaño 3.

* En el pie de página¹⁾ mencionados cierrapuertas no son cierrapuertas con apertura automática (categoría 8). Evidentemente han sido conforme con DIN EN 1158, párrafo 7.2.7.5 500.000 ciclos comprobados necesarios en la manera descrita del ensayo para las cierrapuertas de categoría 8.

Stuttgart, 08.08.2022

Laboratorio de pruebas de material - Universidad
de Stuttgart
Departamento Protección contra incendios
Organismo de certificación



(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Director adjunto del Organismo de certificación

