

## Prüfbescheinigung

Prüfnummer: **EP-13/2018**

Auftrag: 1AU-135765

Hersteller: Fa. GEZE GmbH  
Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
71229 Leonberg

Produkt: Beschlag für Schiebetüren

Typ: GEZE Schiebebeschlag Rollan 40 NT

Prüfstelle: TÜV Thüringen e.V.  
Prüfstelle für Bauprodukte  
Am Köhlersgehäu 58  
98544 Zella-Mehlis

Prüfbericht-Nr.: EP-13/2018

Prüfgrundlagen: DIN EN 1527: 2013-03  
DIN EN 1670: 2007-06 + Berichtigung 2008-07

Prüfergebnis: Der geprüfte Beschlag wird nach DIN EN 1527: 2013-03  
wie folgt klassifiziert:

Ziffer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Klasse	--	4	1	--	1	1	--	1	3

Anlagen: Prüfbericht EP-13/2018 (5 Seiten Prüfbericht, 1 Seite Anlage 01)

Ausstellungsdatum: 10.10.2018

Hinweis: Die Klassifizierung bezieht sich nur auf den geprüften Beschlag. Aussagen zur Qualität und Güte anderer Beschläge lassen sich davon nicht ableiten.

Zella-Mehlis, den 10.10.2018

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.  
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) Reichelt  
Leiter der Prüfstelle

