

# Certificado de constancia de las prestaciones

N.º 0672-CPR-0110

De acuerdo con el *Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011* (Reglamento sobre productos de construcción, CPR), el certificado tiene una validez de

el/los producto(s) de construcción

**Dispositivo de retención automático**  
**„GEZE E-rail de deslazamiento” respectivamente „GEZE R-rail de deslazamiento” para cierrapuertas de arriba**

**con la clasificación correspondiente al anexo 1 de este certificado**

introducido en el mercado por bajo el nombre o la marca comercial

**GEZE GmbH**  
**Reinhold-Vöster-Str. 21-29**  
**71229 Leonberg**  
**Alemania**

fabricado en la(s) planta(s) de producción

**Empresa 01 y Empresa 03**

Este certificado indica que todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en

Anexo ZA de la(s) norma(s) armonizada(s)

**EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006**

sistema correspondiente **1**

han sido aplicadas en el control de producción en fábrica y cumplen todos los requisitos descritos en las mismas

**constancia de las prestaciones de el producto de construcción.**

Este certificado fue emitido por primera vez el **13.12.2016** (versión alemana) y sigue siendo válido, siempre que ni la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos AVCP ni las condiciones de producción de la fábrica se hayan modificado sustancialmente, a menos que el certificado ha sido suspendido o retirado por el organismo de certificación de producto notificado.

Este documento fue traducido solamente para los propósitos informativos. El original está en la lengua alemana. El ajuste alemán es decidido en la caja de una duda.



Stuttgart, 29.10.2019

Dr. rer. nat. Stefan Lehner  
Director del Organismo de certificación



### Anexo 1

al certificado de constancia de las prestaciones nº 0672-CPR-0110

#### Clasificación de dispositivo de retención <sup>1)</sup>

EN 1155

3	8	6 3	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

Las variantes de montaje siguientes son posibles:

- GEZE E-rail de deslizamiento BG: Montaje en el lado opuesto bisagras
- GEZE R-rail de deslizamiento BG: Montaje en el lado opuesto bisagras

<sup>1)</sup> Los tipos de cierrapuertas de arriba indicados quedan ser utilizados en construcción con los siguientes productos: „GEZE TS 3000 V“, „GEZE TS 3000 EN3“, „GEZE TS 5000“, „GEZE TS 5000 S“, „GEZE TS 5000 L“, „GEZE TS 5000 EClíne“, „GEZE TS 5000 L EClíne“ y „GEZE TS 5000 SoftClose“.

El fabricante tiene que documentar en los documentos de montaje y ajuste de los cierrapuertas que el ajuste de los cierrapuertas en su uso con puertas corta fuegos y corta humos serán ajustados como mínimo al tamaño 3.

Stuttgart, 08.08.2022

Laboratorio de pruebas de material - Universidad  
de Stuttgart  
Departamento Protección contra incendios  
Organismo de certificación



(Dr. rer. nat. Andrea.Bramborg-Kramer)  
Director adjunto del Organismo de certificación

